



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.06 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 12089

Об'єкт експертизи: Труби багатожарові металопластикові та поліетиленові для систем опалення, холодного та гарячого водопостачання

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: комунальне господарство; комплектуючі для систем холодного, гарячого водопостачання та опалення. Реалізації через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: «KERMI GmbH», Німеччина, Pankofen -Bahnhof 1, D-94447, Plattling

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «KERMI GmbH», Німеччина, Pankofen -Bahnhof 1, D-94447, Plattling

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи - Труби багатожарові металопластикові та поліетиленові для систем опалення, холодного та гарячого водопостачання відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, що контактують з питною водою, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): формальдегіду – 0,1 мг/дм³, ацетальдегіду – 0,2 мг/дм³, етилацетату – 0,1 мг/дм³, ацетону – 0,1 мг/дм³ відповідно до СанПиН 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та нормативної документації. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Труби багат шарові металопластикові та поліетиленові для систем опалення, холодного та гарячого водопостачання, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка, маркування та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

№ 6516 від 26 травня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



М.П.

Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)