



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 0107 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 12165

**Об'єкт експертизи:** Арматура для систем опалення, холодного та гарячого водопостачання, РЕХ, фітинги, кулькові крани, підмикачі, з'єднання для труб металеві, крани, клапани, вентиля, колектори для трубопроводів

**виготовлений у відповідності із**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 8481**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** комунальне господарство; комплектуючі для систем холодного, гарячого водопостачання та опалення. Реалізації через оптову та роздрібну торговельну мережу

**Країна-виробник:** «KERMI GmbH», Німеччина, Pankofen -Bahnhof 1, D-94447, Plattling  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «KERMI GmbH», Німеччина, Pankofen -Bahnhof 1, D-94447, Plattling  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи - Арматура для систем опалення, холодного та гарячого водопостачання, РЕХ, фітинги, кулькові крани, підмикачі, з'єднання для труб металеві, крани, клапани, вентиля, колектори для трубопроводів відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, що контактують з питною водою, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, нікелю – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, хрому – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, міді – 1,0 мг/дм відповідно до СанПиН 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та

вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та нормативної документації. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція:** Арматура для систем опалення, холодного та гарячого водопостачання, РЕХ, фітинги, кулькові крани, підмикачі, з'єднання для труб металеві, крани, клапани, вентиля, колектори для трубопроводів, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка, маркування та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 5419 від 25 травня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

М.П.



Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)